



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	28. marts 2022
Sagsbehandler	Lene Hartvigsen
Telefon direkte	76 16 13 01
Sagsid	13/22730

## ARBEJDSOPGAVER ÅBNING/LUKNING AF VAND I HAVEFORENINGERNE

### Åbning af vand

Hvert år åbnes vandet i haveforeningerne på vedlagte liste ved sæsonstart den 1. april, såfremt der ikke længere er risiko for frost.

I forbindelse med åbning af vandet, er der følgende arbejdsopgaver, der skal udføres:

1. VVS-firma varsler Kredsformanden om datoen for åbning af vand i de enkelte foreninger senest en uge før på [bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com](mailto:bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com)
2. Kredsformanden videreformidler datoen til bestyrelserne i de enkelte foreninger
3. Bestyrelserne informerer alle medlemmerne om datoen for åbningen af vandet, og gør opmærksom på, at der på dagen **skal** være adgang til alle haver. Er der ikke det, er det foreningens ansvar, at der bliver åbnet i låste haver, såfremt der er behov for det.
4. Haveforeningen møder med 1-2 personer på dagen, der kontrollerer at der er lukket for alle stophaner i de enkelte haver.
5. Er der mistanke om et udslip under jorden, kan det blive aktuelt at trykprøve jordledningerne.
6. Defekte stophaner udskiftes.

### Lukning af vand

Hvert år lukkes vandet i haveforeningerne på vedlagte liste tidligst ved sæsonafslutning den 1. oktober, og senest når den første frost indtræder.

1. VVS-firma varsler Kredsformanden om datoen for lukning af vand i de enkelte haveforeninger senest en uge før på [Bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com](mailto:Bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com).
2. Kredsformanden videreformidler datoen til bestyrelserne i de enkelte foreninger
3. Bestyrelserne informerer alle medlemmerne om datoen for lukningen af vandet, og gør opmærksom på, at der på dagen **skal** være adgang til alle haver. Er der ikke det, er det foreningens ansvar, at låste haver bliver åbnet, såfremt der er behov for det.



4. Haveforeningen møder med 1-2 personer, der kontrollerer at der kommer luft og ikke vand ved alle stophaner.
5. Jordledningerne tømmes ved hjælp af ren trykluft, leveret fra en egnet kompressor (oliefri luft).
6. For foreninger hvor der er monteret bi målere, påhviler det foreningen at fjerne disse, før aflukning af vandet kan foretages. Efterleves dette ikke, fjernes målerne på foreningens regning.

Venlig hilsen

Lene Hartvigsen  
Administrativ medarbejder